

T2.431.23.2018



## DECYZJA

Na podstawie art. 20 pkt 8 i art. 39 ust.3 ustawy z dnia 15 marca 1985r.o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222, tekst jednolity), oraz art.104 KPA po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez **Gminę Borki**, ul. Wojska Polskiego 41, 21-345 Borki o zgodę na lokalizację sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej nr 1225L na odcinku Sitno-Olszewnica

### zezwalam

Gminie Borki na lokalizację sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej nr 1225L na odcinku Sitno - Olszewnica przy zachowaniu następujących warunków technicznych

1. Sieć wodociągową zlokalizowaną w pasie drogowym należy umieścić na głębokości min. 1,50m od poziomu terenu zgodnie z lokalizacją wskazaną na załączonych mapach.
2. Przejścia przez drogę należy zaprojektować prostopadle do osi drogi
3. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę szczegółowa dokumentacja projektowa winna być uzgodniona z Zarządem Dróg Powiatowych w zakresie lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej w pasie dróg powiatowych
4. Urządzenia naziemne typu zawory, zasowy nie mogą być lokalizowane w częściach nieutwardzonych pasa drogowego
5. Projektowana w pasie drogowym sieć wodociągowa powinna spełniać uwarunkowania wynikające z § 140 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. (Dz.U. z 1999 nr 43 poz. 430) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

**Niniejsza decyzja stanowi zgodę na dysponowanie nieruchomością tj. pasem drogowym drogi powiatowej nr 1225L na odcinku Sitno - Olszewnica celem uzyskania właściwych dokumentów określonych prawem budowlanym lecz nie upoważnia do prowadzenia robót w pasie drogowym drogi powiatowej.**

### Uzasadnienie

Korzystając z dyspozycji art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych Zarząd Dróg Powiatowych w Radzynie Podlaskim zezwala na lokalizację w/w sieci w pasie drogowym dróg powiatowych.

### Pouczenie

Przed rozpoczęciem robót inwestor jest zobowiązany do:

1. uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych
2. uzgodnienia z zarządcą drogi projektu technicznego przed uzyskaniem pozwolenia na budowę

3. uzyskanie zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym.
4. opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót drogowych w pasie drogowym

Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41 w terminie 14 dni od daty otrzymania za moim pośrednictwem.

**Otrzymują:**

1. Gmina Borki  
ul. Wojska Polskiego 41  
21-345 BORKI

Z up. Zarządu Powiatu  
Miroslaw Muzak  
DYREKTOR ZARZĄDU  
DRÓG POWIATOWYCH  
W RADZYNIU PODLASKIM

T2.431.24.2018

URZĄD GMINY BORKI  
SEKRETARIAT  
W P Ł Y N Ę Ł O

2018 -07- 25

Ilość załączników .....  
Dekretacja .....  
Nr dz. 4/146 Podpis H. Sójka

Radzyń Podlaski 19.07.2018

## DECYZJA

Na podstawie art. 20 pkt 8 i art. 39 ust.3 ustawy z dnia 15 marca 1985r.o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222, tekst jednolity), oraz art.104 KPA po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez **Gminę Borki**, ul. Wojska Polskiego 41, 21-345 Borki o zgodę na lokalizację sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej nr 1224L na odcinku Borki - Sitno

### zezwałam

Gminie Borki na lokalizację sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej nr 1224L na odcinku Borki - Sitno przy zachowaniu następujących warunków technicznych

1. Sieć wodociągową zlokalizowaną w pasie drogowym należy umieścić na głębokości min. 1,50m od poziomu terenu zgodnie z lokalizacją wskazaną na załączonych mapach.
2. Przejścia przez drogę należy zaprojektować prostopadle do osi drogi
3. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę szczegółowa dokumentacja projektowa winna być uzgodniona z Zarządem Dróg Powiatowych w zakresie lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej w pasie dróg powiatowych
4. Urządzenia naziemne typu zawory, zasuwki nie mogą być lokalizowane w częściach nieutwardzonych pasa drogowego
5. Projektowana w pasie drogowym sieć wodociągowa powinna spełniać uwarunkowania wynikające z § 140 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. (Dz.U. z 1999 nr 43 poz. 430) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

**Niniejsza decyzja stanowi zgodę na dysponowanie nieruchomością tj. pasem drogowym drogi powiatowej nr 1224L na odcinku Borki - Sitno celem uzyskania właściwych dokumentów określonych prawem budowlanym lecz nie upoważnia do prowadzenia robót w pasie drogowym drogi powiatowej.**

### Uzasadnienie

Korzystając z dyspozycji art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych Zarząd Dróg Powiatowych w Radzynie Podlaskim zezwala na lokalizację w/w sieci w pasie drogowym dróg powiatowych.

### Pouczenie

Przed rozpoczęciem robót inwestor jest zobowiązany do:

1. uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych
2. uzgodnienia z zarządcą drogi projektu technicznego przed uzyskaniem pozwolenia na budowę

3. uzyskanie zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym.
4. opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót drogowych w pasie drogowym

Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41 w terminie 14 dni od daty otrzymania za moim pośrednictwem.

**Otrzymują:**

1. Gmina Borki  
ul. Wojska Polskiego 41  
21-345 BORKI

Z up. Zarządu Powiatu

*Mirosław Kulak*  
DYREKTOR ZARZĄDU  
DRÓG POWIATOWYCH  
W RADZYMIU PODLASKIM