

Borki, dn. 27.07.2020 r.

Znak postępowania: RRI.271.1.13.2020.MW

*Wykonawcy  
biorący udział w postępowaniu*

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego „Przebudowa drogi gminnej nr 102117L w m. Wola Chomejowa na terenie gminy Borki”

Działając w imieniu Zamawiającego – **Gminy Borki, z siedzibą ul. Wojska Polskiego 41, 21-345 Borki:**

- I. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) zawiadamiam o zmianie – modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w niniejszym postępowaniu.
- II. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) zawiadamiam, że w ww. postępowaniu o zamówienie publiczne (ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.07.2020 r. pod nr 561952-N-2020) do Zamawiającego wpłynęły pytania wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:

#### **Pytanie 1**

Prosimy o sprecyzowanie zakresu oraz ilości robót do wykonania w zakresie regulacji wysokościowej zjazdów (pkt. 8 Opisu Technicznego).

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że regulacja wysokościowa odbywa się poprzez ułożenie warstwy kruszywa na poboczu utwardzonym – ilość w kalkulowana w poz. nr 3.3. przedmiaru robót


#### **Pytanie 2**

Prosimy o potwierdzenie, która ilość jest prawidłowa:

1. Zakres robót (pkt. 3.2 SIWZ) określa usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) w ilości 360 m<sup>3</sup>, natomiast przedmiar robót (pkt. 1.3) – krotność 1,5 tj. 360 m<sup>3</sup> \* 1,5 = 540 m<sup>3</sup>?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że należy przyjąć wartość określoną w przedmiarze robót w pkt. 1.3 ilość = 360m<sup>3</sup>, krotność dotyczy grubości warstwy,



2. Zakres robót (pkt. 3.2 SIWZ) określa wykonanie skropienia nawierzchni asfaltem w ilości 2 350 m<sup>2</sup>, natomiast przedmiar robót (pkt. 2.4) – krotność 2 tj.  $2\ 350\ m^2 * 2 = 4\ 700\ m^2$ ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że należy przyjąć wartość określoną w przedmiarze robót w Pkt. 2.4 ilość = 2350m<sup>2</sup>, krotność dotyczy dwukrotnego wykonania skropienia,

3. Zakres robót (pkt. 3.2 SIWZ) wskazuje wykonanie nawierzchni z kamienia tłuczonego - pobocze utwardzone w ilości 349,5 m<sup>2</sup>, natomiast przedmiar robót (pkt. 3.3) – krotność 2 tj.  $349,5\ m^2 * 2 = 699\ m^2$  ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że należy przyjąć wartość określoną w przedmiarze robót w Pkt. 3.3 ilość = 349,50 m<sup>2</sup>, krotność dotyczy wykonania poboczny dwustronnych,

4. Zakres robót (pkt. 3.2 SIWZ) wskazuje wykonanie ręcznego plantowania powierzchni gruntu rodzimego w ilości 349,5 m<sup>2</sup>, natomiast przedmiar robót (pkt. 3.4) – krotność 2 tj.  $349,5\ m^2 * 2 = 699\ m^2$ .

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że należy przyjąć wartość określoną w przedmiarze robót w Pkt. 3.4 ilość = 349,50 m<sup>2</sup>, krotność dotyczy wykonania poboczny dwustronnych,

**Pytanie 3**

Prosimy o wyjaśnienie, jaką grubość nawierzchni asfaltowej przewiduje Zamawiający – gr. 5 cm wg. pkt. 3 Opisu Technicznego czy gr. 4 cm (warstwa wiążąca, warstwa ścieralna) wg. pkt. 8 Opisu Technicznego oraz Przedmiaru Robót.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że prawidłowa grubość w-wy ścieralnej to 4 cm.

**Pytanie 4**


Czy Zamawiający wymaga sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie wymaga sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

II. Zamawiający informuje, że pytania i udzielone odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert w niniejszym postępowaniu.

III. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje zmiany – modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków



Zamówienia (SIWZ) w niniejszym postępowaniu zgodnie z treścią powyżej udzielonych odpowiedzi na pytania.

- IV. Zmiany treści SIWZ w niniejszym postępowaniu są istotne i prowadzą do zmiany treści ogłoszenia. Wobec powyższego Zamawiający na podstawie art. 12a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniu o czas niezbędny i dokonuje zmiany SIWZ w zakresie zapisów dotyczących terminów, zgodnie z poniższym:

**Postanowienia SIWZ w Rozdziale 11 pkt 11.9. w dotychczasowym brzmieniu:**

- 1.1. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) Wykonawcy oraz opisane w następujący sposób:

**Gmina Borki**  
**ul. Wojska Polskiego 41, 21-345 Borki**

**OFERTA**  
w przetargu nieograniczonym na:  
**„Przebudowa drogi gminnej nr 102117L w m. Wola Chomejowa na terenie  
gminy Borki”**

(Znak sprawy: RRI.271.1.13.2020.MW)

**Nie otwierać przed dniem 30.07.2020 r., godz. 10:15**

**Otrzymują następujące brzmienie:**

- 1.1. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) Wykonawcy oraz opisane w następujący sposób:

**Gmina Borki**  
**ul. Wojska Polskiego 41, 21-345 Borki**

**OFERTA**  
w przetargu nieograniczonym na:  
**„Przebudowa drogi gminnej nr 102117L w m. Wola Chomejowa na terenie  
gminy Borki”**

(Znak sprawy: RRI.271.1.13.2020.MW)

**Nie otwierać przed dniem 3.08.2020 r., godz. 10:15**



**Postanowienia SIWZ w Rozdziale 12 w dotychczasowym brzmieniu:**

- 1.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:  
Urząd Gminy Borki  
ul. Wojska Polskiego 41  
21-345 Borki, (sekretariat)  
w terminie do dnia 30.07.2020 r. do godz. 10:00. Uwaga! **Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.**
- 1.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.07.2020 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego:  
Urząd Gminy Borki  
ul. Wojska Polskiego 41  
21-345 Borki, (sala konferencyjna)
- 1.3. Otwarcie ofert jest jawne.

**Otrzymują następujące brzmienie:**

- 1.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:  
Urząd Gminy Borki  
ul. Wojska Polskiego 41  
21-345 Borki, (sekretariat)  
w terminie do dnia 03.08.2020 r. do godz. 10:00. Uwaga! **Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.**
- 1.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.08.2020 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego:  
Urząd Gminy Borki  
ul. Wojska Polskiego 41  
21-345 Borki, (sala konferencyjna)
- 1.3. Otwarcie ofert jest jawne.

- V. Zamawiający informuje, że pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.
- VI. Powyższe zmiany treści SIWZ prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust 4a pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w dniu 27.07.2020 r. zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Wójt Gminy Borki  
  
ppik rez. Radosław Salata

.....

Otrzymują: a/a